

SC CEZ Distributie SA
Directia Exploatare&Mentenanata RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Severin

Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2014

Parametri tehnici de calitate	Statia Aeroport 20kV	Statia Santier Naval 6kV
Numărul de întreruperi tranzitorii	11	9
Numărul de întreruperi scurte	6	8
Numărul de întreruperi lungi	0	0
Numărul de goluri de tensiune	32	24
Frecvența medie (Hz)	50	50
Tensiunea medie (V sau kV)	20487V	6095 V
Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni)	3	2
Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual)	160	31
Supratensiuni temporare la frecvența industrială între faze și pământ (valoare %, nr.săptămâni)	2.00	0
Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)	9	14
Depășirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0	0
Depășirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0	0
Depășirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni)	0	0
Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni)	0	0
Depășirea factorului de nesimetrie de secvență negativă (valoare %, nr.săptămâni)	0	0